

| CODICE ARERA | ANNO RAPPORTO | MESE RAPPORTO | MONITORAGGIO PRESSIONE DI ESERCIZIO RETI DISTRIBUZIONE GAS BASSA PRESSIONE | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---|--|--|--|--|
| 35021 | 2023 | AGOSTO | Norma UNI/TR 11631:2016 Medie delle pressioni al quarto orario giornaliero nei punti di misura individuati | | | | |

| CODICE ARERA | DENOMINAZIONE IMPIANTO | PRESSIONE MIN | CODICE PUNTO MIN | DATA E ORA PRESSIONE MIN | PRESSIONE MAX | CODICE PUNTO MAX | DATA E ORA PRESSIONE MAX |
|--------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 35021 | ARSIE | 19,0 mbar | 35021P482004 | 06/08/2023 08:12 | 30,1 mbar | 35021P482004 | 08/08/2023 22:25 |

| CODICE ARERA | CODICE PUNTO | INDIRIZZO | CIVICO | COMUNE | ISTAT | PARTE IMPIANTO | PRESSIONE MEDIA MESE |
|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|--------|---|----------------------|
| 35021 | 35021P480001 | Via 1 Maggio | 93/1 | ARSIE | 025004 | IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA | 23,3 mbar |
| 35021 | 35021P482004 | Via Fontanelle - Mellame | 3 | ARSIE | 025004 | IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA | 26,0 mbar |